

No	: C-20-1786-R0
Katılımcı	: EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
İmalatçı	: EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Ürün Tanımı	: 5000 A LEGRAND ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU FORM 4B
Teknik Veri	: In: 4250 A, Icw: 100 kA (Ana Bara), Icw: 60 kA (Toprak), Icw: 60 kA (Nötr), Icw: 50 kA (Tali Ana Bara), Icw: 30 kA (40x10 mm ² Cu Tali Nötr), Icc: 60 kA (LEGRAND 3200 A), Icc: 60 kA (LEGRAND 2500 A), Icc: 36 kA (LEGRAND 1600 A), Form 4B
Test Standardı	: IEC 61439-1:2020 RLV, IEC 61439-2:2020
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Testler	: Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Mekanik Çalışma, Yalıtkan Malzemelerin Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığının Doğrulanması, Dielektrik Özellikler, Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları, Anahtarlama Elemanlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
Test Rapor Numarası	: 20-1786-R0-N1-1
Rapor Tarihi	: 22.06.2021
Sertifika Tarihi	: 22.06.2021

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN



Genel Müdür

Ata Gürün Arslan



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

www.lvt.com.tr